


STOKA E
DN300-PP UR2-348 m





Realizace:

Osazení obdeli

Ústecká župa (dle § 27 odst. 1 správního řádu)

1. Obec Velká Ašerčovice, Velká Ašerčovice 119, 742 91 Velká Ašerčovice, IČO 633 646 86

Ústecká župa (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

2. Správa ústecké Moravskoslezské krajiny, z.s., sídlem Nový Jičín, Šumavova 523, 741 11 Nový Jičín
3. Posovl Oázy, s.p., Vázenská 49, 781 26 Ostava
4. fyzická a právnická osoby, které mají ekonomická nebo jiná práva k zemědělným pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být zemědělným převodem přímo dotčena a dalšími osobami, kterým zvláštní zákon tato práva přenechal
5. Severomoravský úřad zemědělské správy, a.s., 28. října 168, 709 45 Ostava
6. ČEZ Distribuce, a.s., Topolická 874/8, 602 02 Brno
7. RWE Distribuce sítě, s.r.o., Přemyslovská 499/1, 602 02 Brno
8. Telefónica Czech Republic, a.s., 1. Máje 3, 709 65 Ostava-Maršalská Hory

Dotčení orgány:

9. Městský úřad Březec, odbor ŽP a ÚP, 17. listopadu 411, 743 61 Březec
10. Městský úřad Březec, odbor výstavby, 17. listopadu 413, 743 61 Březec
11. Městský úřad Březec, odbor DSII, 17. listopadu 401, 743 04 Březec
12. Obec úřad Velká Ašerčovice, Velká Ašerčovice 119, 742 91 Velká Ašerčovice, IČO 633 646 86

Na řízení (dle § 1 (2) odst. 6 rozhodné zákony)

13. ČRS, Výbor čestného svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 60 Ostava 9, IČO 639 696

Dále obdeli se účastí a vyřizují osazení a schůzemi zodpovědných řádu veřejnou vyhláškou po dobu 15 dnů na veřejně přístupném místě:

- Městský úřad Březec – oddělení správy
- Obec úřad Velká Ašerčovice

Vyřizuje dne:

Sjednotě dne:

Realiz. podpis:

Realiz. podpis:

Po uplynutí lhůty jednání a vyřízení vyhláškou a podpisem oprávněné osoby, která provede vyřízení a sjednotí osazení.

Příloha: situace

SO 302 Androni kancelária

Stoka B je štít obvodní dešťovéky vod z rekonstruované kanalizace, dešťové a splaškové odpadní vody z příslušných nemovitostí. Stoka je navržena z PP trub Ultra PDS 2 hadčových DN 300, její délka je cca 348 m a bude na ní montováno 8 ks oválných betonových šachet DN 1000. Stoka B bude napojena na plánovaný kanalizační sběrný B.

Podrobný popis vodních děl obsahuje odvětví projektové dokumentace, která je součástí souhrnné spisové materiálu na účtu Břevínů prostřední a kanalizačního plánovací Místního úřadu Břevín.

Stavba byla povolena na pozemcích parc. č. 12475/60, 12475/61, 1914/2, 1914/3, 1917, 2035/1, 2185/1 a pozemka společného užívání EN 1945/1 v k.ú. Vokál Albredina, obec Vokál Albredina, kraj Moravskoslezská, Číslo 2-00-01-1170, 0020 4811.

Dle ustanovení § 112 odst. 8 vodního zákona a § 102 odst. 2 stavebního zákona Vodooprávněný úřad určuje lhůtu 10 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčení orgány uplatnit právní stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě dilatory. K podání uplatněných stanovisek, námítek, popřípadě dilatoriů nebude v souvislosti s ustanovením § 112 odst. 8 vodního zákona a § 102 odst. 2 stavebního zákona přibíháno.

Do této lhůty došlo účastníkům postavení a uplatnění správního poplachu ve výši 300,- Kč (poplach je možný ihned po vydání rozhodnutí o Břevíně, nebo přechodem na část č. 19-1761813180800, variabilní symbol 9018000460).

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu tímto Vodooprávněný úřad, úřad místního úřadu Břevín vyjádří se k podkladem pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění a to ve dnech:

- 30. dubna 2012 v době od 8.00 hod do 17.00 hod
- 1. května 2012 v době od 8.00 hod do 14.00 hod
- 2. května 2012 v době od 8.00 hod do 17.00 hod

v kanceláři č. 203 na Místním úřadu v Břevíně, účtu Břevínů prostřední a kanalizačního plánovací. Stručně mín. 1. 743 00 Břevín. V případě, že někdo práva nevyužije, máme za to, že nemůže poškoda ze vyjádření k podkladem pro vydání rozhodnutí.

Vodooprávněný úřad tímto upozorňuje, že předložit vodooprávněný řízení je řízením, v němž je uplatněna kanalizační řízení, podle kterých účastníci mohou navrhnout dilatory a část jiné návrhy k předložení řízení pouze v předem stanovené lhůtě (10 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení) a možnost vyjádřit se k podkladem rozhodnutí součástí k tomu, aby se účastníci řízení mohli uplatnit vyjádřit k projednávání věci a uplatnit k předložení řízení nové dilatory a návrhy.

Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zastupce písemnou plnou moc v originálu nebo (důvodem ověřené kopii), není-li taková lhůta zohledněna ve správním opisu.



Ing. Lukáš Klimeš
ředitel účtu Břevínů prostřední
a kanalizačního plánovací

Místní úřad Břevín
(Ústecká 411) 41
743 00 Břevín

Důležité:

Vzhledem ke skutečnosti, že je toto vodooprávněný řízení řízením s veřejným počtem účastníků, bude oznámení o zahájení řízení doručeno všem účastníkům výjima účastníkům uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (špendlíková deska).

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

17. listopadu 411, 743 01 Bílovec

Č.j.: ŽP/014-12/303-2016/ku

Vyřizuje: Ing. Lukáš Klánský

Tel.: 586 414 216

Fax: 586 404 217

E-mail: lukas.klansky@bilovec.cz

Dle rozhodnutí

Datum: 28. března 2012

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

**prodloužení doby platnosti stavebního povolení vodních děl realizovaných v rámci stavby
„Revitalizace centra obce Velká Ašerovčice SO 381 Jednotná kanalizace
a SO 382 Jednotná kanalizace“**

a veřejná vyhláška

Stavebník – Obec Velká Ašerovčice, Velká Ašerovčice 119, 742 91 Velká Ašerovčice, IČ 00600679 (dále jen „Stavebník“) – podal dne 21. března 2012 u Městského úřadu Bílovec, odbor životního prostředí a komunálního plánování, žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení vodních děl realizovaných v rámci stavby „Revitalizace centra obce Velká Ašerovčice SO 381 Jednotná kanalizace a SO 382 Jednotná kanalizace“.

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a komunálního plánování, jako úřad a místní příslušný vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“), podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 294/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dle ustanovení § 11 zákona č. 380/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), který dle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona vykonává působnost specializovaného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2004 Sb., o komunálním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámuje dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu, všem zainteresovaným fyzickým a právnickým osobám, že na základě žádosti Stavebníka – kanalizace řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – ze dne 21. března 2012, bylo dnešním podáním zahájeno v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávní řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení vodních děl realizovaných v rámci stavby „Revitalizace centra obce Velká Ašerovčice SO 381 Jednotná kanalizace a SO 382 Jednotná kanalizace“ ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 4 stavebního zákona.

Stavebník prohlašuje, aby byla platnost stavebního povolení, která byla vydána dne 15. února 2010 pod č.j. ŽP/7463-00/13-2010/klaa a byla to první razítko dne 30. března 2010, byla prodloužena o dva roky, tj. do 30. března 2014.

Roční stavby:

SO 381 Jednotná kanalizace

Stavby C a D jsou odvodnění dešťových vod z rekultivovaných komunikací v Místní sídlištní řadě a dlešištní řadě a také odsk odsk dešťových vod ze stávajících příslušných nemovitostí. Potrubí stéká je navrženo z polypropylenových trub Ultra Rib 2 tlakových DN 380 (C), DN 400 a DN 500 (D). Stavba C bude délkou cca 147 m a bude na ní navrženo 4 ks revizních betonových šachet DN 1000. Stavba D bude délkou cca 190 m (DN 500 cca 14,8 m a DN 400 cca 133,4 m) a bude na ní navrženo 5 ks revizních betonových šachet DN 1000. Stavby budou vyúsňovat do vodního toku Bílávka v místě stávajících výústních objektů. Potrubí bude v místě vyústění vyopráveno betonovou smětí a stávající opěvnosti bude zrušena dle příslušného stáru.