

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad
Pernštejské náměstí 1, Hranice

Č.j: OSU/5110/12-21
Vyřizuje: Milena Hošťálková
E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 385

Hranice, dne: 2.1.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") obdržel žádost o vydání

- I. územního rozhodnutí o umístění stavby**
- II. stavebního povolení**

pro stavbu:

Neveřejná čerpací stanice na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 420/1, 420/5 a pozemkové parcely parcelní číslo 1697 (ostatní plocha) v kat. území Bělotín.

kteřou podal Vladimír Dostál - zemní práce, autodoprava, s.r.o. (IČ - 26849054), Holická 1173/49a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9.

Popis stavby:

Jedná se o umístění nové neveřejné čerpací stanice pohonných hmot ve stávajícím areálu společnosti Dostál Bělotín, která bude zajišťovat stáčení, skladování a výdej naftové motorové hmoty do automobilů provozovatele. Na čerpací stanici bude zřízena kapacita úložiště o velikosti 32 m³, jeden výdejní stojan a úkapové plochy o rozměru 4 100 x 3 600 mm.

Stavební úřad usnesením ze dne 13.3.2012 č.j. OSU/5110/12-5 územní řízení o umístění stavby a stavební řízení spojil v souladu s ustanovením § 78 stavebního zákona a podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a rozhodl, že žádost bude projednána ve společném řízení.

I.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

5.2.2013 (úterý) v 9:00 hodin.

Místo konání: v místě stavby.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u odboru stavebního úřadu Městského úřadu Hranice (návštěvní dny: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě) a při veřejném ústním jednání.

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlízí, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

II.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Stavební úřad Městského úřadu Hranice oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje ústní jednání na den

5.2.2013 (úterý) v 9:15 hodin.

Místo konání: v místě stavby.

Účastníci řízení mohou své námitky a popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě) a při ústním jednání.

Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo

založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Dále Vás upozorňujeme, že požadované rozhodnutí podléhá zpoplatnění podle sazebníku správních poplatků (položky 18, písm. ve výši 1 000,-Kč), který je součástí zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a stavební povolení není možné podle § 5 odst. 2 citovaného zákona vydat před zaplacením správního poplatku.

otisk úředního razítka

Ing.arch. Ladislav Patočka v.r.
vedoucí odboru stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do :

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci územního řízení podle §85 odst.1 stavebního zákona - doručení jednotlivě:

Vladimír Dostál - zemní práce, autodoprava, s.r.o., Holická 1173/49a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9,
prostřednictvím zástupce: Ing. Marek Gadas, Pod Hůrkou 1976, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona - doručení veřejnou vyhláškou :

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 4
Vladimír Dostál, Olšovec 76, 753 01 Hranice 1
Ivana Dostálová, Olšovec 76, 753 01 Hranice 1

Účastníci stavebního řízení (doručení jednotlivě):

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 4
Vladimír Dostál, Olšovec 76, 753 01 Hranice 1
Ivana Dostálová, Olšovec 76, 753 01 Hranice 1
Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín

Dotčené orgány státní správy (doručení jednotlivě):


Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šiřava 25, 750 02 Přerov 2
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov, Dvořákova 1800/75, 750 11
Přerov
Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice
Obecní úřad Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice 1
Obecní úřad Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín

Příloha:

situace stavby



KOORDINAČNÍ SITUACE - měř.1:150

ČS PHM DOSTÁL BĚLOTÍN
+ 0,000 = VJEZD DO MYČKY AUT

11/2011

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NAVRŽENÝ STAV
- MANIPULAČNÍ A UKAPOVÁ PLOCHA
- NAVRŽENÁ REFYZ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- KOMUNIKACE - PŘÍJEZD, VÝJEZD
- ÚPRAVY PLOCH - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- ROZVOD VODY POŽÁRNÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ZAOLEJOVANÁ KANALIZACE
- KABELOVÝ ROZVOD ELEKTRO NM
- STÁČECÍ POTRUBÍ NM
- VÝDEJNÍ POTRUBÍ NM
- OKRAJ PŘESTŘEŠENÍ
- POŽÁRNÍ ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST

OBJKTOVÁ SKLADBA:


PROVODNÍ SOUBORY
PS 01 - ČS PHM
PS 02 - ELEKTROROZVODY NM a MaR
STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 01 - ČS PHM
SO 02 - PŘESTŘEŠENÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- SN12 - SKLADOVÁ NÁDRŽ BENCALOR NND 16 - NM 16 m³
- VS - STÁVAJÍCÍ VÝDEJNÍ STOJAN ADAST 8991
- SC - STÁČECÍ ČERPADLO NM
- SS - STÁČECÍ OCELOVÁ ŠACHTA NM Z AC VEL 400/500 mm
- SV - OCELOVÁ ŠACHTA POD VÝDEJNÍ STOJAN VEL 650/520 mm
- UP - OCELOVÁ VANA UKAPOVÉ PLOCHY VEL 4100/4100 mm
- V - OCELOVÁ VPUŠT KANALIZACE ZAOLEJOVANÉ DN 100 mm
- SP12 - TECHNOLOGICKÉ POTRUBÍ PRO STÁČENÍ NM DN 80
- VP12 - TECHNOLOGICKÉ POTRUBÍ PRO VÝDEJ NM DN 50
- RF - REFYZ PRO VÝDEJ NM VEL 1500/4200 mm
- S12 - NAVRŽENÉ OC. SLOUPY PŘESTŘEŠENÍ VEL 2x240 mm
- P12 - BETONOVÉ PATKY PŘESTŘEŠENÍ VEL 900/1800/1000 mm
- Z1 - OCELOVÝ ŽLÁBEK PRO UKAPY U 6.100 DL 4100 mm
- Z2 - OCELOVÝ ŽLÁBEK PRO UKAPY U 6.50 DL 3050 mm 2ks
- Z3 - OCELOVÝ ŽLÁBEK NA UKAPY U 6.50 DL 4100 mm
- Z4 - OCELOVÝ ŽLÁBEK NA UKAPY U 6.50 DL 1500 mm 2 ks
- Z5 - OCELOVÝ ŽLÁBEK NA UKAPY U 6.50 DL 3800 mm
- VK12 - OCELOVÁ VÍKA SKLADOVÉ NÁDRŽE SN1 BENCALOR NDN-16
- VK34 - OCELOVÁ VÍKA SKLADOVÉ NÁDRŽE SN2 BENCALOR NDN-16

POZNÁMKA:

INVESTOR PŘEDÁ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ A NADZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DODAVATELI PS
DODAVATEL OPLŮTÍ STAVEBNÍ POZEMEK S NÁPISY
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZAN A ZAKÁZ KOUŘENÍ
DODAVATEL ZAJISTÍ PO DOBU VÝSTAVBY DODRŽOVÁNÍ VŠECH
PROVOZOVATEL BEZPEČNOSTNÍCH A POŽÁRNÍCH PŘEDPISŮ
DODAVATEL PROVEDE VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ A UZEMNĚNÍ VŠECH
KONTOVÝCH ZAŘÍZENÍ A PRVKŮ ČS PHM PŘED ÚČINKY STATICKÉ ELEKTŘINY
MANIPULAČNÍ PLOCHA A REFYZ VÝJEJE A STÁČENÍ JSOU NAVRŽENY JSOU
ZAJISTĚNY PROTI PRONIKÁNÍ RL DO PODLOŽÍ OCELOVOU VANOU S
PŘÍVRATKOVÝM OBVODOVÝM ŽLÁBKEM Z U 6.50, KTERÝ JE PŘÍVAŘEN VE
VÝDEJNÍ ČÁSTI
UKAPOVÝ ŽLÁBEK Z U 6.100 JE PO CÉLE DĚLCE PŘEKRYT PERFOROVANÝM
PLOCHEM ŠÍŘE 100 mm
MANIPULAČNÍ PLOCHA A REFYZ JSOU OPROTI OKOLNÍMU TERÉNU
ZVÝŠENY O 40 mm, COŽ ZAMEZÍ VTEKÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD NA TUTO PLOCHU
ZAOLEJOVANÉ POTRUBÍ PaHD DN 100 BUDE PO CÉLE DĚLCE OBETONOVANÉ
BETONEM B20



Navrhl:	Schválil:	Ing. arch. Mikeška
Název:	VL.DOSTÁL-ZEMNÍ PRÁCE AUTODOPRAVA ČS PHM DOSTÁL BĚLOTÍN C - SITUACE STAVBY KOORDINAČNÍ SITUACE	
Číslo kopie:	Archivní číslo:	018/11-C-02-004
Format		2A4
Datum		8.XI
Měřítko		
Stupeň		DUSŘ